

ATTESTATION

Concernant

Dispositif d'ancrage de classe C **Modèle : TRAVSAFE BAGUES BI MATIERE**

NORISKO CONSTRUCTION atteste que la société

TRACTEL SAS
SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY BP 38
10102 ROMILLY SUR SEINE

A réalisé les essais de résistance et performance dynamiques conformément à la norme EN 795 de décembre 1996 – dispositifs d'ancrage de classe C

Dispositif d'ancrage composé des éléments suivants :

Kit d'ancrage d'extrémité aluminium	
Kit d'ancrage d'extrémité inox	
Kit d'ancrage intermédiaire aluminium	Amortisseur bagues bi matière
Kit d'ancrage intermédiaire inox	Coulisseau standard
Kit d'ancrage virage aluminium	Coulisseau ouvrant
Kit d'ancrage virage inox	Double câble inox et galva Ø 8 mm mono toron

Condition d'utilisation :

Structure d'accueil :	Pannes métalliques/Béton
Nombre d'utilisateurs :	5 personnes
Portée maxi entre 2 ancrages structurelles :	15 mètres
Tension du câble :	200 daN (indicateur de tension)
Coulisseau obligatoire :	OUI

Nous avons vérifié la conformité des dispositifs d'essais par rapport à ceux prévus par la l'EN 795 de décembre 1996 et nous avons contrôlé les résultats des essais réalisés, vérifiés la notice d'utilisation, les instructions de montage, le marquage des éléments (logo TRACTEL).

Les conclusions des investigations de NORISKO CONSTRUCTION sont détaillées dans notre rapport d'intervention N° 4035-JCL/TLA-06-086 du 20/06/2006 (affaire n° 00584575).

La présente attestation reste valable pour autant :

- que le référentiel précité reste inchangé ;
- qu'aucune modification ne soit apportée au produit par rapport au dossier soumis à l'appréciation de NORISKO CONSTRUCTION référencée dans notre rapport d'intervention N° 4035-JCL/TLA-06-086 du 20/06/2006 (affaire n° 00584575).

Bagneux, le 24 août 2006

LE DIRECTEUR DEVELOPPEMENT PRODUITS

J. DELPEU

CORRESPONDANCE TECHNIQUE

Affaire : **TRACTEL/TRAVFLEX 2ème
série**

Référence : **00523845 / 4**

TRACTEL S.A.S.
A l'attention de M. COPIN
Saint-Hilaire-sous-Romilly
B.P. 38
10102 ROMILLY SUR SEINE CEDEX

Concerne : **Courrier divers - Correspondance du
24/08/2006**

BAGNEUX, le 24 août 2006

Copie (Conforme à l'original) :
M. COPIN - TRACTEL S.A.S. (Courrier)

Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les attestations concernant les modèles de dispositifs d'ancrages suivants :

- TRAVSAFE BAGUES BI MATIERE
- TRAVFLEX
- TRAVFLEX PAN
- TRAVFLEX ABSORBEUR INRS

Ce courrier annule et remplace l'envoi précédent référencé 00523845/1 du 2 août 2006.

Restant à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

JULIEN DELPEU

Directeur Développement Produits



JEAN CHARLES LECRIVAIN

Technicien du bâtiment

